



ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΤΗΣ
 ΑΒΓΔΕ = 22,57 m < 35,00 m
 ΖΗΘΙΚΑ = 24,79 m < 35,00 m

ΤΥΠΟΜΗΜΑ	
	ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΚΟΡΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΕΞΟΔΟΣ'
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΑ 6kg
	ΙΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΙΚΟΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΕΧΙΤ'
	ΜΟΝΟΦΥΛΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ		
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		
ΘΕΜΑ	Παθητική Πυροπροστασία Βρεφονηπιακού Σταθμού στην θέση Αμμούδα Αγ. Νικολάου	
σχέδιο	ΠΑΘ. ΠΥΡ-2	Παθητική Πυροπροστασία Α' Ορόφου
κλίμακα	1/100	
χρόνος	Ιούλιος 2019	

Ο συντάξας

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.